

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالیٰ
وزارت نیرو
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان



گواهی منصوبات برقی در شبکه های آبیاری

به: اداره توزیع برق شهرستان خرم‌شهر

از: سازمان آب و برق خوزستان

باسلام

احتراماً بدینوسیله، مشترک تحت پوشش شبکه‌های آبیاری این سازمان با مشخصات ذیل جهت برقی نمودن منصوبات برداشت آب با لحاظ شرایط مورد نظر معرفی می‌گردد.

به شرکت تعاوی زراعت پیشہ خرم‌شهر (منصور صالحی پور) اجازه داده می‌شود نسبت به نصب سه دستگاه الکتروپمپ به منظور آبگیری، جبران تلفات و تخلیه زهکش اراضی متقاضی با مشخصات ذیل اقدام نماید:

ردیف	قدرت HP	قدرت KW	آبده (mm)	آبکش (mm)	تیپ پمپ	تعداد	دبی (Lit/s)	توضیحات	جمع قدرت موردنیاز KW
۱	۵۰	۳۷	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰-۲۹ پمپیران	۱	۱۷۵	جهت آبگیری	۹۷
۲	۴۱	۳۰	۱۵۰	۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰ پمپیران	۱	۱۰۰	جبران تلفات	
۳	۴۱	۳۰	۱۵۰	۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰ پمپیران	۱	۱۰۰	جهت زهکشی	

- محل نصب واقع در حوضه: کارون جنوبی شبکه آبیاری: خرم‌شهر کانال: ولیعصر دریچه: -

نیانی: روستای مندوان پلاک: ۷/۱ بخش: ۴ شهرستان خرم‌شهر

مختصات UTM: X: ۲۲۷۶۶۲ Y: ۳۳۷۷۹۲۸ جهت مصرف: کشاورزی - پرورش ماهی

- میزان اراضی مفید ۳۵ هکتار پرورش ماهی

- حداقل حجم مجاز آب برداشتی با احتساب ۰ ساعت کارکرد معادل ۰ مترمکعب است.

- گواهی فوق به منظور بهره برداری سالیانه صادر گردیده است.

۱. نصب کنترل حجمی جهت اندازه گیری جریان آب

۲. دارنده این گواهی بدون هماهنگی و موافقت سازمان آب و برق و طی تشریفات قانونی حق واگذاری امتیاز به غیر ندارد.

۳. سازمان در قبال تغییرات کمی و کیفی منابع آب فوق الذکر هیچ مسئولیتی ندارد.

۴. مشترک برای آبگیری حوضچه ها فقط به مدت دو ماه حق استفاده از دو الکتروپمپ اشاره شده در بالا به طور همزمان با توان مصرفی ۶۷ کیلو وات را دارد و در سایر ماهها (حداکثر به مدت هشت ماه) تنها مجاز به استفاده از الکتروپمپ ۱۵۰-۲۵۰ جهت جبران تلفات تبخیر و نفوذ می باشد.

۵. گواهی فوق جهت تامین برق پمپهای آبگیری، جبران تلفات و تخلیه زهکش اراضی متقاضی، به استناد نامه ۲۹۰۱/۸۹۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ شرکت بهره برداری کرخه و شاور و نامه شماره ۲۱/۹/۲۱۳۲/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ مدیریت جهاد کشاورزی خرم‌شهر صادر گردیده است.

۶. گواهی منصوبات ۱۵۰۰/۸۰۲۱۸۳ باطل اعلام می گردد و اعتبار این گواهی از تاریخ صادر به مدت یکسال می باشد.



معاون شبکه های آبیاری و زهکشی

آرش مجیدی

ج